检 测 报 告

TEST REPORT

报 告 编 号 R2026050701
(Report NO.):
报 告 日 期 2026.5.7
(Report date):

客户信息

客户名称： (Consignor)	浙江华铃节能环保科技有限公司	客户地址： (Address)	-

样品信息

样品描述： (Sample description)	无色透明水样	样品批号： (Sample LOT.)	-
样品数量： (NO. of sample)	2		
样品接收日期： (receiving date)	2026.4.24	测试日期： (Test period)	2026.4.27-2026.5.6
测试要求： (Test requested)	根据客户要求进行测试		
测试结果： (Test results)	请参见下一页		

以上测试样品由客户提供并确认，本中心不承担证实客户提供信息的准确性和完整性责任。除非另有说明，本次测试仅对来样负责。未经检测机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
The above samples was/were submitted and identified by/on behalf of the client. Unless otherwise stated the results shown in this report refer only to the samples tested. Unless otherwise agreed in writing, the consignor shall not use the test results for improper publicity.

批 准　　审 核　　编 制

地址：绍兴市越城区人民东路 1423 号医疗器械产业创新综合服务体 7 号楼 112 室
邮编：312000　网址：shaoxing.zju.edu.cn　电话：0575-88655899

测试结果
(Test results)

样品描述

序号	样品名称	描述
1	工业循环水	无色透明水样
2	自来水	无色透明水样

结果

测试项目	单位	样品名称	
		工业循环水	自来水
COD	mg/L	34	8
总硬度	mg/L	298.329	117.440
钙硬度	mg/L	105.001	81.749
总碱度	mg/L	263.638	166.667
浊度	NTU	未检出（＜0.3）	未检出（＜0.3）
氨氮	mg/L	0.139	0.054
氯离子	mg/L	96.446	12.840
总铁	mg/L	1.135	0.045
总磷	mg/L	未检出（＜0.029）	未检出（＜0.029）
电导率	μS/cm	1025	330
pH 值	/	8.38	7.60

— 结束 —

- END -

浙江大学绍兴研究院医用高分子分析测试中心 检验检测专用章

地址：绍兴市越城区人民东路 1423 号医疗器械产业创新综合服务体 7 号楼 112 室
邮编：312000 网址：shaoxing.zju.edu.cn 电话：0575-88655899